

Circunstancias de Accidentes Fatales



Trabajadores fallece electrocutado tras guardar herramientas de trabajo en sala eléctrica.

Circunstancias

El trabajador se dirigió a sala eléctrica, asignada por empresa principal como vestidor y bodega, al dejar herramientas de trabajo utilizadas en labores de terminaciones eléctricas en pisos superiores de edificio de construcción, cuando al acopiar éstas, tiene contacto directo con cables vivos de sala, los que produjeron la electrocución, falleciendo de manera inmediata.

Causas

- Utilizar sala de tableros eléctricos como vestidores y bodega de materiales, sabiendo de la existencia de riesgos potenciales eléctricos con cables vivos.

Recomendaciones

- Asignar y establecer en conjunto con empresa principal la reubicación y de forma separada los vestidores y lugar de acopio de materiales y herramientas de los trabajadores de la empresa.
- Entregar a los trabajadores todas las medidas que protejan eficazmente la vida, salud e integridad física de los trabajadores al interior de la empresa.
- Cumplir con el saneamiento básico de las condiciones básicas necesarias (vestidores), para realizar un trabajo de forma segura, bajo lista de chequeo asociada a lo anterior.
- Realizar y/o mejorar supervisiones en obra, con el fin de detectar prácticas y/o conductas inseguras por parte de los colaboradores.