

# Circunstancias de Accidentes Fatales



Trabajador sufre accidente fatal al realizar cortes en estructura metálica en demolición.

## Circunstancias

Un trabajador realizaba cortes de una estructura metálica de techumbre al interior de una instalación que se encontraba en demolición. Para lo anterior, se encontraba sobre un andamio a 5 metros de altura aproximadamente. Al momento de concluir el corte de una de las vigas metálicas de la estructura, esta cae y golpea el andamio sobre el que se encontraba el trabajador. El andamio se desplomó arrojando al trabajador a unos 15 metros del lugar provocándole lesiones de gravedad que posteriormente le causaron la muerte.

## Causas

No estar debidamente capacitado en la identificación de riesgos.

Ubicar el andamio bajo la zona de caída de la viga.

No planificar el trabajo.

Falta de supervisión y control de tarea crítica.

Falta de estándares o incumplimiento de ellos.

## Recomendaciones

Realizar charla operacional sobre los riesgos de la tarea a realizar.

Planificar el trabajo. (Realizar AST)

Realizar inspecciones para la detección de condiciones sub estándar.

Realizar Observaciones planeadas y no planeadas con el fin de detectar prácticas y conductas inseguras.

Capacitar a todo el personal en forma periódica en los procedimientos de trabajo en especial en este tipo de actividades.

Implementar y/o hacer cumplir estándares para esta actividad.