

Circunstancias de Accidentes Fatales



Trabajador fallece al caer de plataforma en volado.

Circunstancias

Trabajador se encontraba descimbrando muro ciego sobre plataforma en volado, una vez el moldaje suelto grúa torre eleva el moldaje, quedando enganchado en la baranda de la plataforma. Al elevarse la plataforma esta se suelta de unos de sus soportes, provocando la caída del trabajador de unos 54 m y su deceso.

Causas

- Falta de seguro en la plataforma en volado.
- Falta de líneas de vida.
- Ubicación inadecuada del señalero.
- Supervisor no controló faena de descimbre que fue adelantada de la planificación inicial.

Recomendaciones

- Emplear un sistema de plataforma en volado que asegure la fijación de los soportes a los muros.
- Instalar líneas de vidas de forma independiente a la plataforma en volado.
- La ubicación del señalero debe ser tal que en ningún momento pierda la visión de la carga y de los trabajadores involucrados en la maniobra.
- Respetar siempre los procedimientos internos, respecto a la Instalación de líneas de vida, para trabajos en altura y descimbre de muro.
- Establezca, implemente y garantice el cumplimiento de los procedimientos escritos operativos con los mínimos estándar de prevención de riesgos.