

Circunstancias de Accidentes Fatales



Trabajador fallece al caer por caja escalera

Circunstancias

Un trabajador se dirige por caja escala del sector de un edificio en construcción, desde el 2° subterráneo hacia el 1° subterráneo. En esta acción, por causas que se desconocen, cae desde aproximadamente 3.00 mt por un costado de la escalera, hacia el nivel inferior (subterráneo -2). Sufrir lesiones en su cabeza y cuerpo que le provocan la muerte al día siguiente en Centro Asistencial.

En el momento del accidente se estaba realizando una actividad extraprogramática en la obra, no descartándose el consumo de alcohol.

Causas

- Falta de baranda de protección en caja escalera.
- Falta de señalización y no respetar la circulación por áreas autorizadas.
- Falta de atención a las condiciones del entorno.
- Consumir alcohol en los lugares de trabajo.

Recomendaciones

- Efectuar un programa preventivo que considere observaciones e inspecciones regulares de todas las cajas escaleras, cajas de ascensores, vanos y pasadas de losas, revisando condiciones de riesgo y estableciendo medidas de control para corregir desviaciones.
- Generar Procedimiento o Instructivo para actividades recreativas dentro de los lugares de trabajo, en horario de trabajo o fuera de él, con V°B° de la Gerencia de la empresa. Estipular claramente en ellos, la autorización –o no– sobre el consumo de alcohol en esas actividades e incorporar en el Reglamento Interno de cada Empresa.
- Levantar oportunidades de mejora producto de la participación de los trabajadores en las recomendaciones de seguridad en la obra, aprovechando su experiencia y buenas prácticas.