

Circunstancias de Accidentes Fatales



Trabajador fallece al caer por un vano al traspasar barrera

Circunstancias

Por razones que se desconocen el trabajador habría traspasado la doble baranda instalada sobre alzaprimas en vano de pasillo de piso 12, cayendo hasta el piso 3, falleciendo en el lugar.

Causas

- Falta de barreras duras en todo el ancho del vano abierto.
- Falta de verificación sobre el tipo de barreras que se estaban implementando.
- Falta de señalización sobre riesgos de caídas del altura en el sector.

Recomendaciones

- Complementar procedimientos para trabajos en altura, con todo lo relacionado a la protección de vanos de ventanas, ascensores, balcones, shaft y otros. Especificar el tipo de barandas y rodapiés, así como su afianzamiento según legislación vigente.
- Capacitar a los trabajadores expuestos a caídas de altura sobre el procedimiento con sus modificaciones.
- Realizar charla a todo personal de la obra indicando no realizar actividades por iniciativa propia, sin conocimiento de la supervisión.